
ATS624

Module d'extension de sortie 4 relais, enfichable, pour centrales Advisor Advanced.

Module d'extension de sortie 4 relais

L'ATS624 est une extension enfichable 4 sorties. Pour réduire l'espace requis dans le logement principal du panneau de contrôle, l'unité est enfichable sur la carte mère de la centrale. L'ATS624 fournit 4 sorties sur bornier à vis avec relais 1A. En outre, elle fournit 4 contacts supplémentaires lors de l'utilisation avecl' ATS1810. La fonction de sortie est définies par la configuration de sortie dans la centrale.



Détails

- 4 sorties
- Relais
- 1A, C/NO/NF
- 4 contacts supplémentaires via ATS1810
- Enfichable sur la carte mère de la centrale

ATS624

Module d'extension de sortie 4 relais, enfichable, pour centrales Advisor Advanced.

Spécifications techniques

General

Expander type	Ausgang Expander
Product line	Advisor Advanced, Axon
Connection type	Intégré

Electrical

Power supply type	12 VDC
Integrated power supply	No

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasse II - Binnen (algemeen)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE, EN50131 Grad 3, VdS

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Control Panel	ATS1700-MBC	Always On. Always Aware. Carte mère de rechange de l'Everon 1700.
Control Panel	ATS1700-MM	Always On. Always Aware. Centrale d'alarme Everon, carte IP, EN grade 3, NFA2P GR2+RTC, WebApp, 8 à 48 zones, 4 groupes, boîtier métallique de taille moyenne, multilingue.
Control Panel	ATS3700-MBC	Always On. Always Aware. Carte mère de remplacement de l'Everon 3700.
Control Panel	ATS3700-MM	Always On. Always Aware. Centrale d'alarme Everon 3700, IP embarqué, EN grade 3, NFA2P Gr3+RTC WebApp, 16 entrées embarquées max 256 zones, 16 groupes, boîtier métallique moyen, multilingue.

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57